Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.
Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул. Свободы,д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: **функциональный отдел ИЛЦ филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Сасовском районе"**
391430, г.Сасово, микрорайон "южный" д. 43 Тел/факс: (49133) 20154 E-mail: gsen_sasovo@mail.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ

№ СА 1380 от 8 июня 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик):
ООО "Заречное"

2. Юридический адрес:
Рязанская обл., Сасовский р-н, с. Демушкино, ул. Школьная, д.15

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
вода питьевая

4. Место отбора (проведения измерений):
Рязанская обл., Сасовский р-н, с. Сотницыно (мастерская)

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 6 час, 00 мин 3 июня 2016 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
зам. директора Волков Н.Ф.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
слесарь Морозов М.И.

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 8 час, 20 мин 3 июня 2016 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):
контракт №34 от 12.04.2016г.

10. Дополнительные сведения:
.----------

11. НД на продукцию:
.----------

12. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код образца **СА 4.06.6.1380**

1 . САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус при 20С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	0	20	град	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	< 0,58	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
6	Аммиак	< 0,05	1,5	мг/дм3	ГОСТ 4192-82
7	Нитриты	< 0,003	3,3	мг/дм3	ГОСТ 4192-82
8	Нитраты	10 ± 1,2	45	мг/дм3	ГОСТ 18826-73
9	Жесткость	5 ± 0,75	7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
10	Железо	<0,1	0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
11	Фториды	0,23 ± 0,007	1,5	мг/дм3	ГОСТ 4386-89

** Уровень оцененной неопределености соответствует заданным пределам*

2 . МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№	Показатели	Результат исследования	Величина	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	0КОЕ	50КОЕ	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные	0,4	отсутствие	КОЕ/100	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные	отс	отсутствие	КОЕ/100	МУК 4.2.1018-01

Зав.отделом лабораторных исследований Хазикова И.А.

Ответственный за оформление протокола специалист отделения приема образцов Никитина Г.Н.

Руководитель (заместитель) функционального отдела ИЛЦ Журавлева Н.В.

М.П.

Настоящий протокол характеризует представленный образец. Протокол не подлежит тиражированию без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул. Свободы,д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: **функциональный отдел ИЛЦ филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Сасовском районе"**

391430, г.Сасово, микрорайон "южный" д. 43 Тел/факс: (49133) 20154 E-mail: gsen_sasovo@mail.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ / ИССЛЕДОВАНИЙ

№ **СА 1381** от **7 июня 2016 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заказчик):
   ООО "Заречное"
2. Юридический адрес:
   Рязанская обл., Сасовский р-н, с. Демушкино, ул. Школьная, д.15
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
   вода питьевая
4. Место отбора (проведения измерений):
   Рязанская обл., Сасовский р-н, с. Сотницыно (больница)
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 6 час, 30 мин 3 июня 2016 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
   зам. директора Волков Н.Ф.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
   слесарь Морозов М.И.
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 8 час, 20 мин 3 июня 2016 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
   контракт №34 от 12.04.2016г.
10. Дополнительные сведения:
    .----------
11. НД на продукцию:
    .----------
12. НД, регламентирующие допустимый уровень:
    СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код образца **СА 4.06.6.1381**

Настоящий протокол характеризует представленный образец. Протокол не подлежит тиражированию без письменного разрешения ИЛЦ

Протокол № СА 1381

1 . САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус при 20С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	0	20	град	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	< 0,58	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
6	Аммиак	< 0,05	1,5	мг/дм3	ГОСТ 4192-82
7	Нитриты	< 0,003	3,3	мг/дм3	ГОСТ 4192-82
8	Нитраты	7 ± 0,84	45	мг/дм3	ГОСТ 18826-73
9	Жесткость	5,2 ± 0,78	7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
10	Железо	<0,1	0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
11	Фториды	0,23 ± 0,007	1,5	мг/дм3	ГОСТ 4386-89

** Уровень оцененной неопределености соответствует заданным пределам*

2 . МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№	Показатели	Результат исследования	Величина	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	0КОЕ	50КОЕ	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные	отс	отсутствие	КОЕ/100	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные	отс	отсутствие	КОЕ/100	МУК 4.2.1018-01

Зав.отделом лабораторных исследований — Хазикова И.А.

Ответственный за оформление протокола
специалист отделения приема образцов — Никитина Г.Н.

Руководитель (заместитель) функционального отдела ИЛЦ МТТ — Журавлева Н.В.

Настоящий протокол характеризует представленный образец. Протокол не подлежит тиражированию без письменного разрешения ИЛЦ